




Test Laboratuvarları

LVT Test Laboratuvarları Ltd. Şti.

www.lvt.com.tr

Saray Modern Keresteciler Sanayi Sitesi 4.Cadde No:9 Kazan / ANKARA
Tel: 0 312 815 13 25-26 Faks: 0 312 815 13 27



AB-0341-T

19-2535-
R1-N1-1

03-20

DENEY RAPORU

Test Report

1/25

Müşteri
Client

: ERCAN ELEKTRİK TAAHHÜT SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Adres
Address

: HASTANE MAH. İSTANBUL CAD. NO: 81/A ARNAVUTKÖY / İSTANBUL

İmalatçı
Manufacturer

: ERCAN ELEKTRİK TAAHHÜT SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Deney Numunesi
Test Sample

: GEÇİŞ CONTASI

Marka
Trade Mark

: PKATU

Deney Metodu
Test Method

: TS 3033 EN 60529:1997 + A1:2005 + A2:2014 + T1:1997 + T2:2004 + AC:2017 +
A2/AC: 2019

Deney Tarihi
Date of Test

: 21.02.2020-22.02.2020

Toplam Sayfa Sayısı
Total Number of Pages

: 25

Basım Tarihi
Date of Issue

: 27.03.2020

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren LVT Test Laboratuvarları Ltd. Şti. TÜRKAK' tan AB-0341-T numarası ile IEC/ISO TS EN 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.

LVT Test Laboratuvarları Ltd. Şti. accredited by TÜRKAK under registration number AB-0341-T for IEC/ISO 17025:2017 as test laboratory.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanınma antlaşmasını imzalamıştır.

The Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreements (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports

Deney ve / veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (talep halinde) ve deney metodları, bu raporun tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

The test and / or measurements results, the uncertainties (if required) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.

Mühür
Seal



Deney Sorumlusu
Person in Charge of Test

M.Ahmed EFE

Laboratuvar Müdürü
Head of Testing Laboratory

Cağrı GÜRKSE



Rapor detaylarını karekod ile kontrol edebilirsiniz.
You can check the report details via QR code.

Bu rapor, Laboratuvarımızın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory.

Testing reports without signature and seal are not valid.

FRT.30/Rev04/0220

LVT Test Laboratuvarları Ltd. Şti.

AB-0341-T

19-2535-
R1-N1-1

03-20

3/25

1. Numunelerin Tanımı Definition of the Samples

GEÇİŞ CONTASI

1.1 GEÇİŞ CONTASI

(19-2535-R1-N1)

Numune Kabul Tarihi Date of Receive	:	13.01.2020	
Numune Seri No Serial No	:	Test Numunesi	
Beyan Yalıtım Gerilimi Rated Insulation Voltage	U _i	:	-
Beyan Koruma Derecesi Rated Degree of Protection	IP	:	68
Beyan Mekanik Darbe Kodu Rated Mechanical Impact Code	IK	:	-
Numune Boyutları Dimensions of the Sample	mm	:	Bkz. Firma Dokümanları (Sayfa: 11)
Boya – Kaplama Özellikleri Paint – Coating Properties		:	Bkz. Firma Dokümanları (Sayfa: 11)
Numune Ağırlığı Weight of the Sample	kg	:	-
Mahfaza Montaj Şekli Assembly Type of Enclosure		:	☒ Civatalı Bolt on
Cihaz – Malzeme Listesi Device – Component List		:	☐ Kaynaklı Welded
		:	Bkz. Firma Dokümanları (Sayfa: 11)

2. Deney Sonuçları Test Results

Deney sonuçları, müşteri tarafından laboratuvara teslim edilen ve sadece deneyi yapılan numuneye aittir.
The test results only belong to the tested sample(s) delivered to the laboratory by client.

Numune Sample	Uygulanan Deney Applied Test	Sonuç Result
GEÇİŞ CONTASI	Donanımların Koruma Derecesi (IP68)	OLUMLU

3. Çevre Şartları Environmental Conditions

3.1 Ortam Sıcaklığı Ambient Temperature	:	(23.0±3) °C
3.2 Ortam Nemi Ambient Moisture	:	(39.6±3) %Rh

4. Deney Metodundan Sapma, Ekleme ve Çıkarmalar Deviations, Additions & Cutbacks from the Test Method	:	Deneyler; standart deney metoduna göre uygulanmıştır. Tests were made according to the clauses of the relevant standards.
--	---	--

5. Şartnamelere Uygunluk (Gerekli Hallerde) Conformity to Specifications (If Necessary)	:	
--	---	--